

令和 5年 10月 13日

回 答 書

「西森公園空洞化調査業務委託」に係る質問について、下記のとおり回答します。

No	質 問 内 容	回 答
1	斜面部の草木について、伐採は可能でしょうか	可能です。
2	既斜面对策範囲（ロックボルト工）は、調査範囲の対象外でしょうか	対象外です。
3	未開口の空洞を推定した場合、試掘は可能でしょうか	現場状況を踏まえ、協議の上判断します。
4		
5		
6		
7		
8		