

## 質問回答書

沖縄こどもの国池周辺エリア環境整備工事に係る公募型プロポーザルにあたり、以下のとおり回答します。

No	質問	回答
1	要求水準書の 3.(1)に観覧できるエリアを整備すること。とございますが、プロジェクションマッピングの機器や、映像演出等は含まれていないという認識でよろしいでしょうか。	・別途業務の WPM に関するプロジェクションマッピングの機器や、映像演出等は含まれていません。
2	対象敷地の範囲と高低差が把握できる図面データがあれば共有いただけますでしょうか。	・共有します。(参考1)
3	WPM について ・観覧対象となるウォータープロジェクションマッピングは、4/15 に公告された「沖縄こどもの国ナイトコンテンツ環境演出整備工事」に係る公募型プロポーザルの別紙3で紹介されている「ナイトコンテンツ（ウォータープロジェクションマッピング）」と同一でしょうか。 ・同一の場合、映像を投影する媒体（霧、水等）の仕様、その大きさ（幅と高さ、池縁からの距離等）と噴水及び噴霧位置をご教示いただけますでしょうか。 ・観覧エリアで想定される収容人数をご教示いただけますでしょうか。	・同一です。 ・媒体は噴水で、後ろからプロジェクターで映像投影し、演出でスクリーン周辺にミストを使用します。 フロート（横幅 34m、奥行き 9m、水面からフロート天端 350mm-450mm）の上に貯水プール（横幅 30m、奥行き 5m、フロート天端からの立ち上がり 600mm）が設置され、その中央から噴水がでる仕様となります。 ウォータースクリーン（噴水）（横幅 30m、高さ 15m）は無風時のサイズとなります。 池縁からの距離は約 25m~30mです。 ・収容人数については、別図で表示している池周辺エリア範囲内で、来園者が快適に観覧出来る人数を想定しています。WPM の上映時間は約 7 分間予定しています。

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象敷地のボーリングデータがありましたら共有いただけますでしょうか。</li> <li>・園内の雨水排水計算データがありましたらご提示いただけますでしょうか。</li> <li>・園内の現況図（台帳図）データがありましたらご提示いただけますでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣のボーリングデータを共有します。（参考2， 3， 4， 5）</li> <li>・園内雨水排水計算データはありません。</li> <li>・園内台帳図を共有します。（参考6， 7， 8）</li> </ul>
5	<p>実施要領（1）目的に「昼夜を通して池周辺エリアの機能向上を図るため」と記述がありますが、昼間にも計画しているイベント等があれば共有いただけますでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現時点では昼間のイベントは計画していませんが、周辺に広場やステージ、親水（噴水）エリアがありますので、昼夜を通して池周辺エリアの機能向上を目的としています。</li> </ul>
6	<p>池の水深、水位レベル、水質調査結果等、池に係る資料等があれば共有いただけますでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・池に関する資料はありません。</li> </ul>
7	<p>池周辺エリアに近接する園路や周辺のインフラ及び中水管経路等の状況が分かる資料があれば共有いただけますでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・質問4の台帳図と同じです。</li> </ul>
8	<p>企業体として応募する場合、構成企業数の制限はありますか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制限はありません。</li> </ul>